

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Hautes Alpes  
Service Environnement et Santé

**Commune :** REALLON  
**Site de baignade :** BAINNADE DU CAMPING DES ISCLES - SYSTEME OUVERT  
**Point de surveillance :** Plage du Camping de l'Isclé

## Contrôle sanitaire réalisé le 10 juillet 2019 à 13:57

### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23,5
Température de l'eau (°C) :	21,0
PH	7,6
ETAT DU PLAN D'EAU	calme
Transparence (m) :	>1

Météo du jour :	Soleil
Fréquentation :	Moyenne
Présence d'animaux	Absence
Entretien de la plage	Satisfaisant
Nébulosité de la veille	Soleil
Déchets dans l'eau	ABSENCE
Déchets sur la plage	ABSENCE
ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
ETAT DU PLAN D'EAU	calme

### Résultats de l'analyse laboratoire :

	Résultats	Critères de qualité	
		limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500	/
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	200	/
Pseudomonas aeruginosa (par 100 ml) :	<1	100	/
Staphylocoques pathogènes (par 100 ml) :	<1	20	/

### Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité réglementaire.

GAP le, 17 juillet 2019

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation  
P/La Déléguée Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Hautes Alpes  
Service Environnement et Santé

**Commune :** REALLON  
**Site de baignade :** EAU DE REMPLISSAGE - SYSTEME OUVERT - BAINNADE DU CAMPING DE L'ISCLE  
**Point de surveillance :** Eau de remplissage Camping de l'Is

## Contrôle sanitaire réalisé le 10 juillet 2019 à 14:05

### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20,1
Température de l'eau (°C) :	9,8
PH	7,5

Météo du jour :	Soleil
Nébulosité de la veille	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :	Résultats	Critères de qualité	
		limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500	/
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	200	/
Pseudomonas aeruginosa (par 100 ml) :	<1	100	/
Staphylocoques pathogènes (par 100 ml) :	<1	20	/

### Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité réglementaire.

GAP le, 17 juillet 2019

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation  
P/La Déléguée Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>