

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Hautes Alpes  
Service Environnement et Santé

**Commune :** REALLON  
**Site de baignade :** BAINNADE DU CAMPING DES ISCLES - SYSTEME OUVERT  
**Point de surveillance :** Plage du Camping de l'Isle

## Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 14:14

### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18,6
Température de l'eau (°C) :	20,0
Météo du jour :	Pluvieux
PH	7,5
Nébulosité de la veille	Peu nuageux
ETAT DU PLAN D'EAU	calme
CHLORE LIBRE	<0,03
CHLORE TOTAL	<0,03
Transparence (m) :	1,70
DEVELOPPEMENT BIOFILM	0

Fréquentation :	Nulle
Présence d'animaux	Absence
Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets dans l'eau	ABSENCE
Déchets sur la plage	ABSENCE
ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
ETAT DU PLAN D'EAU	calme

### Résultats de l'analyse laboratoire :

Résultats	Critères de qualité	
	limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500 /
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	200 /
Pseudomonas aeruginosa (par 100 ml) :	<1	100 /
Staphylocoques pathogènes (par 100 ml) :	<1	20 /

### Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité réglementaire.

GAP le, 13 août 2019

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation  
P/La Déléguée Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Hautes Alpes  
Service Environnement et Santé

**Commune :** REALLON  
**Site de baignade :** EAU DE REMPLISSAGE - SYSTEME OUVERT - BAINNADE DU CAMPING  
**Point de surveillance :** DE L'ISCLE  
Eau de remplissage Camping de l'Is

## Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 14:18

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18,2
Température de l'eau (°C) :	10,9
Météo du jour :	Pluvieux
PH	7,6
Nébulosité de la veille	Peu nuageux
CHLORE LIBRE	<0,03
CHLORE TOTAL	<0,03

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Résultats	Critères de qualité	
		limite de qualité	référence de qualité
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	500	/
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	200	/

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau de baignade artificielle conforme aux limites de qualité réglementaire.

GAP le, 13 août 2019

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation  
P/La Déléguée Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>