Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

REALLON (MAIRIE DE)
La Place

05160 REALLON

Edité le 21 juin 2023

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION REALLON (DE)

- - -	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00124759**		**Prélevé le :**	mercredi 10 mai 2023 à 10h40
Installation	**UDI**	**001082**	**STATION DE PRA PRUNIER**	**par :**	LSEHL RICARD MARTIN
Point de surveillance	P	0000002460	WC BATIMENT D'ACCUEIL		
Localisation exacte			ROBINET INTERIEUR WC	**Type visite :**	D2
Commune			REALLON		

Référence laboratoire : **LSE2305-9145** Type analyse : **D1D2**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00124759)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

AUBERIC François

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'air	16,2	°C				
Température de l'eau	9,2	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	8,0	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1D2 **Code SISE de l'analyse : 00132608** **Référence laboratoire : LSE2305-9145**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (dilution à 25°c)	***N.M.***	***n***				***3,00***
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur par dilution à 25°c	***N.M.***	***n***				***3,00***
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,12	NFU				2,00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Benzène	<0,5	µg/L		1,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<0,50	µg/L		3,00		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,50	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,50	µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<0,50	µg/L		10,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,95	unité pH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Fer total	<10	µg/L				200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Benzo(a)pyrène *	<0,0001	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,00050	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0005	µg/L		0,10		
Fluoranthène *	<0,001	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,0005	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<0,00010	µg/L				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1D2 **Code SISE de l'analyse : 00132608** **Référence laboratoire : LSE2305-9145**

MINERALISATION	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Conductivité à 25°C	278	µS/cm			200,00	1100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Antimoine	<1	µg/L		10,00		
Cadmium	<1	µg/L		5,00		
Chrome total	<5	µg/L		50,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,44	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Azote Kjeldhal (en N)	<0,5	mg/L				
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,04	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	2,2	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02	mg/L		0,50		
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0,023	mg(P2O5)/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		