# Préfecture de HAUTES-ALPES
# ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
# Délégation Départementale des Hautes-Alpes
## Contrôle sanitaire des
## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

REALLON (MAIRIE DE)
La Place

05160 REALLON

**Edité le 28 juillet 2023**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

## ADDUCTION REALLON (DE)

| - - - | Type | Code | Nom | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | **00125203** | | **Prélevé le :** | lundi 26 juin 2023 à 09h57 |
| **Installation** | **CAP** | **000396** | **FOUENTS (SCE DES)** | **par :** | LSEHL RICARD MARTIN |
| **Point de surveillance** | P | 0000000396 | CAPTAGE FOUENTS | | |
| **Localisation exacte** | | | Sortie | **Type visite :** | RP |
| **Commune** | | | REALLON | | |

Référence laboratoire : **LSE2306-21389** Type analyse : **RP**

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00125203)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Pour le Directeur Général et par délégation**
**Le technicien sanitaire**

**AUBERIC François**

**ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX**
**adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44**

| Mesure de terrain : | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | **Résultats** | | | | | |
| Température de l'air | 16,3 | °C | | | | |
| Température de l'eau | 7,1 | °C | | | | 25,00 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | **Résultats** | | | | | |
| pH | 8,0 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (dilution à 25°c) | ***N.M.*** | ***n*** | | | | ***3,00*** |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Saveur par dilution à 25°c | ***N.M.*** | ***n*** | | | | ***3,00*** |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | | | 2,00 |
| **COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,50 | µg/L | | 3,00 | | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,50 | µg/L | | 10,00 | | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,50 | µg/L | | 10,00 | | |
| Trichloroéthylène | <0,50 | µg/L | | 10,00 | | |
| **DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Hydrocarbures dissous ou émulsionnés | <0,1 | mg/L | | | | |
| Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol | <0,020 | µg/L | | | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Anhydride carbonique libre | 3,6 | mg(CO2)/L | | | | |
| Carbonates | 0 | mg(CO3)/L | | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 | SANS OBJET | | | 1,00 | 2,00 |
| Essai marbre pH | 7,77 | unité pH | | | | |
| Essai marbre TAC | 12,35 | °f | | | | |
| Essai marbre TH | 21,5 | °f | | | | |
| Hydrogénocarbonates | 157,0 | mg/L | | | | |
| pH | 7,87 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,97 | unité pH | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0,00 | °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 12,85 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 21,95 | °f | | | | |
| **FER ET MANGANESE** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Fer dissous | <10 | µg/L | | | | 200,00 |
| Manganèse total | <10 | µg/L | | | | 50,00 |
| **HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | µg/L | | 0,01 | | |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | | 0,10 | | |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Fluoranthène * | <0,001 | µg/L | | | | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <0,00010 | µg/L | | | | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| AMPA | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Déméton-O | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fluazifop | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Flufénacet OXA | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Méthyl isothiocyanate | <0,02 | µg/L | | 0,10 | | |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl) acétamide | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **MÉTABOLITES NON PERTINENTS** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| CGA 354742 | <0,020 | µg/L | | | | |
| CGA 369873 | <0,030 | µg/L | | | | |
| Diméthénamide ESA | <0,010 | µg/L | | | | |
| Diméthénamide OXA | <0,010 | µg/L | | | | |
| ESA alachlore | <0,100 | µg/L | | | | |
| ESA metazachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| ESA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 | µg/L | | | | |
| OXA metazachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| OXA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| **MÉTABOLITES PERTINENTS** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chloridazone desphényl | <0,100 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Flufenacet ESA | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 | µg/L | | 0,10 | | |
| Simazine hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **MINERALISATION** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Calcium | 68,2 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 0,34 | mg/L | | | | 250,00 |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| MINERALISATION | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Conductivité à 25°C | 430 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| Magnésium | 11,9 | mg/L | | | | |
| Potassium | 1,1 | mg/L | | | | |
| Silicates (en mg/L de SiO2) | 5,90 | mg(SiO2)/L | | | | |
| Sodium | 2,2 | mg/L | | | | 200,00 |
| Sulfates | 99 | mg/L | | | | 250,00 |

| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Antimoine | <1 | µg/L | | 10,00 | | |
| Arsenic | <2 | µg/L | | 10,00 | | |
| Bore mg/L | 0,011 | mg/L | | 1,50 | | |
| Cadmium | <1 | µg/L | | 5,00 | | |
| Fluorures mg/L | <0,05 | mg/L | | 1,50 | | |
| Nickel | <5 | µg/L | | 20,00 | | |
| Sélénium | <2 | µg/L | | 20,00 | | |

| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Carbone organique total | <0,2 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| Hydrogène sulfuré (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Oxygène dissous | 9,3 | mg/L | | | | |
| Oxygène dissous % Saturation | 104 | % | | | | |

| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,01 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 0,61 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,02 | mg/L | | 0,50 | | |
| Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) | <0,023 | mg(P2O5)/L | | | | |

| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |

| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Cymoxanil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fluopicolide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Oryzalin | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Penoxsulam | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Tébutam | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |

| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| 2,4-D | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dichlorprop | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Mécoprop | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Triclopyr | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |

| PESTICIDES CARBAMATES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chlorprophame | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diethofencarbe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Méthomyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Propamocarbe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Prosulfocarbe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thiophanate ethyl | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thiophanate méthyl | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |

| PESTICIDES DIVERS | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Bentazone | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Clethodime | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Clothianidine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dalapon 85 | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dichloropropylène-1,3 cis | <2,00 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dichloropropylène-1,3 total | <2,00 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dichloropropylène-1,3 trans | <2,00 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dicofol | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diphenylamine | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fenpropidin | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fenpropimorphe | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fipronil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Flurochloridone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fluroxypir | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Folpel | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Hydrazide maleïque | <0,5 | µg/L | | 0,10 | | |
| Imazalile | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| PESTICIDES DIVERS | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Iprodione | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métaldéhyde | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Methoxyfenoside | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Oxadiargyl | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Paraquat | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Prochloraze | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Procymidone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyriproxyfen | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Quimerac | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Quinoclamine | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Spiroxamine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Tébufénozide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Total des pesticides analysés | <0,500 | µg/L | | 0,50 | | |

| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Dicamba | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dinitrocrésol | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dinoseb | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Dinoterbe | <0,030 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pentachlorophénol | <0,030 | µg/L | | 0,10 | | |

| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| HCH béta | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Quintozène | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |

| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Azamétiphos | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Azinphos éthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Déméton | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Déméton-S | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Ethoprophos | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fosetyl | <0,0185 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fosthiazate | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Phosalone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Phosmet | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyrazophos | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyrimiphos méthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES PYRETHRINOIDES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Alphaméthrine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Bifenthrine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Perméthrine | <0,010 | µg/L | | 0,10 | | |
| Piperonil butoxide | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES STROBILURINES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Pyraclostrobine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES SULFONYLUREES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES TRIAZINES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Atrazine et ses métabolites | <0,020 | µg/L | | 0,50 | | |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Métribuzine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Prométon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Propazine | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Secbuméton | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Simazine | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuthylazin | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Terbuthylazin et ses métabolites | <0,020 | µg/L | | 0,50 | | |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES TRIAZOLES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Aminotriazole | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| Bitertanol | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Difénoconazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Penconazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Propiconazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |

# Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

**Type de l'analyse : RP** **Code SISE de l'analyse : 00133073** **Référence laboratoire : LSE2306-21389**

| PESTICIDES TRIAZOLES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Tébuconazole | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES TRICETONES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Sulcotrione | <0,050 | µg/L | | 0,10 | | |
| **PESTICIDES UREES SUBSTITUEES** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Diuron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Fénuron | <0,020 | µg/L | | 0,10 | | |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Monuron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| Thébuthiuron | <0,005 | µg/L | | 0,10 | | |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | **Résultats** | **unité** | **Limites de qualité** | | **Références de qualité** | |
| | | | **inférieure** | **supérieure** | **inférieure** | **supérieure** |
| Dichlorophénol-2,4 | <0,020 | µg/L | | | | |